



ПРОКУРАТУРА УКРАЇНИ

ПРОКУРАТУРА ЛУГАНСЬКОЇ ОБЛАСТІ ПРОКУРАТУРА МІСТА РУБІЖНЕ

93000, м. Рубіжне вул. Б.Хмельницького, 101-Б

факс: (253) 7-62-61

1803.04.07 № *900 вик-11*

Директору
КСП «Рубіжнетеплокомууненерго»
Ларіну Л.І.

ПРИПІС

про усунення порушень законодавства
про житлово-комунальні послуги

Прокуратурою м. Рубіжне на підставі депутатського звернення депутата Рубіжанської міської ради Харчука В.Ю. проведено перевірку додержання вимог діючого законодавства під час надання житлово- комунальних послуг.

Перевіркою встановлено, що відповідно до п. 1 «Правил надання послуг з централізованого опалення, постачання холодної та гарячої води і водовідведення», затверджених Постановою КМУ від 21.07.2005 р. № 630, централізоване опалення – послуга спрямована на задоволення потреб споживача у забезпеченні нормативної температури повітря у приміщеннях квартири (будинку садибного типу), яка надається виконавцем з використанням внутрішньо будинкових систем теплопостачання.

Відповідно до п. 13 Вказаних Правил у разі коли опалювальні пристрої в квартирі (будинку садибного типу) обладнано приладами-розподілювачами теплової енергії або потужність приладів опалення (радіаторів) не відповідає розрахунковій, споживач оплачує послуги за результатами розрахунків витрат тепла, які здійснюються виконавцем за методикою, що затверджується центральним органом виконавчої влади з питань житлово-комунального господарства.

Відповідно до «Вимоги щодо кількісних і якісних показників послуг та зменшення плати у разі їх відхилення», затверджених вищевказаним Порядком, температура повітря в житлових приміщеннях (за умови їх утеплення) відповідає звичним нормам і правилам (18 град. С, у наріжних кімнатах-20 град С).

Перевіркою встановлено, що відповідно до актів обстеження централізованого опалення складених депутатами Рубіжанської міської ради Харчуком В.Ю., Кулішем В.С., представниками суспільства – Гребенюк А.В.,